

Датчики давления CROCUS M, CROCUS L, CROCUS B, CROCUS F

Назначение средства измерений

Датчики давления CROCUS M, CROCUS L, CROCUS B, CROCUS F (в дальнейшем – датчики) предназначены для измерений и преобразования значений абсолютного, избыточного, гидростатического давления, давления-разрежения, разности давлений жидких и газообразных сред, а также других физических величин, функционально связанных с давлением (расхода, уровня и др.), в унифицированный выходной сигнал и/или в цифровой сигнал в стандарте HART.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на уравнивании измеряемого давления силой упругой деформации чувствительного элемента (мембраны) первичного преобразователя.

Под действием измеряемого давления измерительная мембрана деформируется, изменяя электрические параметры первичного преобразователя. Далее сигнал, поступающий с первичного преобразователя, передается на микропроцессор, с помощью которого электронная схема формирует унифицированный токовый выходной сигнал и/или выходной сигнал в стандарте протокола HART.

Датчики имеют различные исполнения в зависимости от измеряемого давления, диапазона измерения, конструкции, наличия (отсутствия) жидкокристаллического дисплея и т.д. Датчики давления CROCUS M могут быть стандартного и Platinum исполнения. Исполнение Platinum имеет меньшие погрешности измерений. Датчики давления CROCUS L могут быть оснащены разделителями сред для защиты чувствительного элемента от воздействия агрессивных, вязких, загрязненных жидких и газообразных рабочих сред и/или сред с высокой температурой. Разделители заполняются жидкостью при помощи вакуумного оборудования. Погрешности измерений датчиков с разделителем сред соответствуют основной приведенной погрешности. Датчики CROCUS F являются малогабаритными.

В зависимости от измеряемого давления датчики имеют следующие обозначения:

- A – датчики абсолютного давления;
- G – датчики избыточного давления;
- D – датчики разности давлений;
- U – датчики давления-разрежения;
- H – датчики гидростатического давления.

Датчики могут настраиваться при помощи:

- кнопок и жидкокристаллического индикатора (при наличии возможности);
- HART-устройств совместно с сопутствующими средствами коммуникации и персональным компьютером.

Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) (при наличии) может поворачиваться на 360° через каждые 90°, а корпус электронного блока – до 270°.

Датчики могут быть использованы в системах регулирования и контроля технологических процессов в различных отраслях промышленности: металлургической, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, в энергетике и других.

Обозначение исполнения датчиков имеет следующую структуру, расшифровка которой приведена в кодах заказа.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Черновец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Код заказа CROCUS F

CROCUS F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Тип датчика												
2 Вид взрывозащиты												
3 Диапазон измерений												
4 Пределы основной погрешности												
5 Единицы измерения												
6 Присоединение к процессу												
7 Тип выходного сигнала преобразователя												
8 Материал мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой												
9 Монтажный кронштейн												
10 Кабельный ввод												
11 Клапанный блок												
12 Комплект монтажных частей												

Внешний вид датчиков давления различных типов и исполнений представлен на рисунках 1–5.



CROCUS L G, A

CROCUS M

CROCUS L D

Рисунок 1 – Общий вид датчиков давления CROCUS M, CROCUS L



Рисунок 2 – Датчик давления CROCUS L с разделителем сред



Рисунок 3 – Датчик давления CROCUS B штуцерного исполнения



Рисунок 4 – Датчик давления CROCUS В фланцевого исполнения



Рисунок 5 – Датчик давления CROCUS F

Пломбирование преобразователей не предусмотрено.

Программное обеспечение

Внешнее программное обеспечение (ПО), предназначенное для взаимодействия датчиков с компьютером, не оказывает влияния на метрологические характеристики датчиков. Внешнее ПО служит для просмотра, изменения параметров конфигурации и получения данных измерения в процессе эксплуатации датчиков. Конфигурирование включает установку времени усреднения выходного сигнала, количества десятичных знаков, задание обозначения единицы измерения, задание значений диапазонов измерений (верхний диапазон измерений ВПИ, нижний предел измерений НПИ), позиционную коррекцию. ПО также предусматривает возможность выдачи диагностических сообщений о состоянии датчика и возникающих в процессе его работы ошибках и способах их устранения.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные внутреннего программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение, не ниже			
	CROCUS M	CROCUS L	CROCUS B	CROCUS F
Идентификационное наименование ПО	–	–	RU.51465965.00100-0000	RU.421820.00012-0000
Номер версии (идентификационный номер) ПО	01.00.00	1.5	7.01.0000	11
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Метрологические и технические характеристики

Пределы измерений, диапазоны измерений, предельно допустимые давления для датчиков приведены в таблицах 2 – 5.

Таблица 2 – Диапазоны измерений, максимальное рабочее давление, обозначение диапазона для датчиков CROCUS M

Диапазон измерений, кПа	Минимальный размах показаний, кПа	Максимальное рабочее давление, кПа	Обозначение диапазона для датчика
CROCUS M G			
от -10,0 до 10,0	0,1	–	1C
от -25,0 до 25,0	1,0		1E
от -40,0 до 40,0	2,0		1F
от -100,0 до 100,0	5,0		1H
от -100,0 до 160,0	10,0		1K
от -100,0 до 400,0	20,0		1M
от -100,0 до 1000,0	50,0		1P
от -100,0 до 4000,0	200,0		1S
CROCUS M A			
от 0 до 10,0	0,1	–	2C
от 0 до 25,0	1,0		2E
от 0 до 40,0	2,0		2F
от 0 до 100,0	5,0		2H
от 0 до 160,0	10,0		2K
от 0 до 400,0	20,0		2M
от 0 до 1000,0	50,0		2P
от 0 до 4000,0	200,0		2S
CROCUS M D			
от -1,0 до 1,0	–	–	7B
от -2,5 до 2,5	–	–	7C
от -10,0 до 10,0	0,5	24000,0	7D
от -40,0 до 40,0	2,5	24000,0	7F
от -100,0 до 100,0	5,0	24000,0	7G
от -100,0 до 250,0	15,0	24000,0	7H
от -100,0 до 1600,0	80,0	24000,0	7L
Примечания: Диапазон измерений давления может быть настроен на любой диапазон, лежащий внутри максимального диапазона измерений, но не менее минимального размаха показаний. Минимальный шаг перенастройки 1 Па.			

Таблица 3 – Диапазоны измерений, максимальное рабочее давление, обозначение диапазона для датчиков CROCUS L

Диапазон измерений, кПа	Минимальный размах показаний, кПа	Максимальное рабочее давление, кПа	Обозначение диапазона для датчика
CROCUS L G			
от -6,0 до 6,0	0,6	–	1E
от -40,0 до 40,0	2,0	–	1F
от -100,0 до 100,0	2,5	–	1H
от -100,0 до 160,0	2,5	–	1J
от -100,0 до 250,0	2,5	–	1K
от -100,0 до 400,0	30,0	–	1M
от -100,0 до 1000,0	30,0	–	1P
от -100,0 до 4000,0	100,0	–	1S
от -100,0 до 10000,0	100,0	–	1W
от -100,0 до 40000,0	400,0	–	1U
от -100,0 до 60000,0	600,0	–	1X
CROCUS L A			
от 0 до 40,0	2,0	–	2F
от 0 до 100,0	2,5	–	2H
от 0 до 160,0	2,5	–	2J
от 0 до 250,0	2,5	–	2K
от 0 до 400,0	30,0	–	2M
от 0 до 1000,0	30,0	–	2P
от 0 до 4000,0	100,0	–	2S
от 0 до 10000,0	100,0	–	2W
от 0 до 40000,0	400,0	–	2U
CROCUS L D			
от -1,0 до 1,0	0,1	200,0	7B
от -2,5 до 2,5	0,2	24000,0	7C
от -10,0 до 10,0	0,4		7D
от -100,0 до 60,0	2,5		7F
от -100,0 до 250,0	20,0		7G
от -100,0 до 1600,0	20,0		7L
Примечания: Диапазон измерений давления может быть настроен на любой диапазон, лежащий внутри максимального диапазона измерений, но не менее минимального размаха показаний. Минимальный шаг перенастройки 1 Па.			

Таблица 4 – Диапазоны измерений, максимальное рабочее давление, обозначение диапазона для датчиков CROCUS B

Диапазон измерений, кПа	Минимальный размах показаний, кПа	Максимальное рабочее давление, кПа	Обозначение диапазона для датчика
CROCUS B G			
от 0 до 1,6	0,16	–	1B
от 0 до 2,5	0,25	–	1C
от 0 до 10,0	1,0	–	1D
от 0 до 40,0	4,0	–	1F
от 0 до 100,0	10,0	–	1H

Диапазон измерений, кПа	Минимальный размах показаний, кПа	Максимальное рабочее давление, кПа	Обозначение диапазона для датчика
от 0 до 250,0	25,0	–	1К
от 0 до 600,0	60,0	–	1L
от 0 до 2500,0	250,0	–	1N
от 0 до 6000,0	600,0	–	1Т
от 0 до 16000,0	1600,00	–	1V
CROCUS B A			
от 0 до 10,0	1,0	–	2D
от 0 до 40,0	4,0	–	2F
от 0 до 250,0	25,0	–	2К
от 0 до 600,0	60,0	–	2L
от 0 до 2500,0	250,0	–	2N
от 0 до 6000,0	600,0	–	2Т
от 0 до 16000,0	1600,00	–	2V
CROCUS B D			
от 0 до 1,6	0,16	4000,0	7B
от 0 до 2,5	0,25	6000,0	7C
от 0 до 10,0	1,0	10000,0	7D
от 0 до 40,0	4,0	25000,0	7F
от 0 до 100,0	10,0	25000,0	7H
от 0 до 250,0	25,0	25000,0	7К
от 0 до 2500,0	250,0	25000,0	7N
от 0 до 16000,0	1600,0	25000,0	7V
CROCUS B H			
от 0 до 40,0	4,0	4000,0	8F
от 0 до 250,0	25,0	4000,0	8К
CROCUS B U			
от -0,80 до 0,80	0,080	–	3B
от -1,25 до 1,25	0,125	–	3C
от -5,00 до 5,00	0,500	–	3D
от -20,00 до 20,00	2,000	–	3F
от -50,00 до 50,00	5,000	–	3H
от -100,00 до 150,00	12,500	–	3К
от -100,00 до 500,00	30,000	–	3L
от -100,00 до 2400,00	1500,000	–	3N
Примечания: Диапазон измерений давления может быть настроен на любой диапазон, лежащий внутри максимального диапазона измерений, но не менее минимального размаха показаний. Минимальный шаг перенастройки 1 Па.			

Таблица 5 – Диапазоны измерений, максимальное рабочее давление, обозначение диапазона для датчиков CROCUS F

Диапазон измерений, кПа	Минимальный размах показаний, кПа	Максимальное рабочее давление, кПа	Обозначение диапазона для датчика
CROCUS F G			
10,0	0,4	–	1D
40,0	1,6	–	1E

Диапазон измерений, кПа	Минимальный размах показаний, кПа	Максимальное рабочее давление, кПа	Обозначение диапазона для датчика
от 0 до 100,0	4,0	–	1H
от 0 до 600,0	25,0	–	1L
от 0 до 2500,0	100,0	–	1N
от 0 до 6000,0	250,0	–	1T
от 0 до 16000,0	600,0	–	1V
от 0 до 25000,0	1000,0	–	1X
от 0 до 60000,0	2500,0	–	1Y
от 0 до 100000,0	4000,0	–	1Z
CROCUS F A			
от 0 до 100,0	4,0	–	2F
от 0 до 600,0	25,0	–	2L
от 0 до 2500,0	100,0	–	2N
от 0 до 6000,0	250,0	–	2T
от 0 до 16000,0	600,0	–	2V
CROCUS F D			
от 0 до 10,0	0,4	70,0	7D
от 0 до 40,0	1,6	200,0	7E
от 0 до 100,0	4,0	200,0	7F
от 0 до 250,0	10,0	700,0	7G
от 0 до 600,0	25,0	1400,0	7L
от 0 до 2500,0	100,0	4000,0	7N
CROCUS F U			
от -10,0 до 0	0,4	–	3D
от -40,0 до 0	1,6	–	3E
от -100,0 до 0	4,0	–	3F
CROCUS F H			
от 0 до 40,0	1,6	200,0	8E
от 0 до 250,0	10,0	700,0	8G
Примечания: Диапазон измерений давления может быть настроен на любой диапазон, лежащий внутри максимального диапазона измерений, но не менее минимального размаха показаний. Минимальный шаг перенастройки 1 Па.			

Основные метрологические и технические характеристики датчиков приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные метрологические и технические характеристики датчиков

Наименование характеристики	Значение характеристики			
	CROCUS M	CROCUS L	CROCUS B	CROCUS F
Пределы допускаемой основной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности ⁽¹⁾⁽²⁾ , %	см. таблицу 7	см. таблицу 8	см. таблицы 9, 10, 11	см. таблицу 12

Наименование характеристики	Значение характеристики			
	CROCUS M	CROCUS L	CROCUS B	CROCUS F
Пределы допускаемой дополнительной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, % /10 °С	$\pm(0,37 \times K^{(3)} + 0,10)$	см. таблицу 13	см. таблицу 14	см таблицу 15
Пределы допускаемой дополнительной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, вызванной влиянием изменения статического давления, % /1 МПа	см. таблицу 16	см. таблицу 17	см. таблицу 18	$\pm(0,1 \times K)^{(3)}$
Нормальные условия для датчиков давления: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, % – атмосферное давление, кПа – напряжение питания, В	от +21 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106,7 от 21 до 27			
Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, % – атмосферное давление, кПа	см. таблицу 19 до 80 от 84 до 106,7			
Напряжение питания постоянного тока, В: – общепромышленное исполнение – взрывозащищенное исполнение	от 11,5 до 45 от 11,5 до 30	от 12 до 42 от 12 до 30	от 12 до 42 от 12 до 24	
Пределы допускаемой дополнительной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, вызванной отклонением значения напряжения питания от нормального, % /1В	$\pm 0,0005$		$\pm 0,005$	
Выходные сигналы ⁽⁴⁾ : – аналоговый, в виде электрического тока, мА – цифровой	от 4 до 20 HART, ЖК-дисплей	от 4 до 20 HART, ЖК-дисплей	от 4 до 20 HART, ЖК-дисплей, СД-дисплей	от 4 до 20 HART,
Габаритные размеры, мм, не более – высота×ширина×длина – высота×диаметр	215×120×104 –	185×136×101 –	290×160×150 –	– 230×170
Масса, кг, не более	5,2	3,3	11,0	8,0
Средний срок службы, лет	20	20	20	20
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	150000	150000	150000	150000
Степень пылевлагозащиты датчиков по ГОСТ 14254-96	IP66/67	IP66/67	IP65	IP65/66

Наименование характеристики	Значение характеристики			
	CROCUS M	CROCUS L	CROCUS B	CROCUS F
Маркировка датчиков по взрывозащите:				
Взрывонепроницаемая оболочка	1Ex d IIC T6 Gb X			–
Искробезопасная электрическая цепь	0Ex ia IIC T6 Ga X		0Ex ia IIC T5 X	–
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь	1Ex d ia IIC T6 Gb X			–
⁽¹⁾ Вариация выходного сигнала не превышает абсолютное значение допускаемой основной погрешности. ⁽²⁾ Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений приведены для токового выхода. Для цифрового выхода пределы допускаемой основной приведенной погрешности увеличиваются на 0,05 % ДИ. ⁽³⁾ К – коэффициент перенастройки, равный $K = \text{ДИ}_{\text{max}} / \text{ДИ}_n$, где ДИ_{max} – максимальный диапазон измерений, ДИ_n – настроенный диапазон измерений (здесь и далее в таблицах 7 – 17). ⁽⁴⁾ В зависимости от исполнения датчиков возможны комбинации считывания выходных сигналов с HART: аналоговый сигнал, цифровое значение на жидкокристаллическом (ЖК-дисплее) или светодиодном (СД-дисплее) (для CROCUS B) дисплее.				

Таблица 7 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчика CROCUS M

Значения коэффициента перенастройки диапазона, К	Пределы допускаемой основной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, %	
	Стандартное исполнение	Platinum исполнение
Для датчиков разности давлений		
Верхний предел измерений 10,0 кПа		
от 1:1 до 4:1	±0,1	±0,075
более 4:1	±(0,012×К+0,052)	±(0,012×К+0,027)
Верхний предел измерений 60,0; 100,0; 250,0; 1600 кПа		
От 1:1 до 10:1	±0,1	±(0,015×К+0,085)
более 10:1	±0,20	±(0,015×К+0,060)
Для датчиков избыточного давления		
Верхний предел измерений 10,0; 4000,0 кПа		
от 1:1 до 10:1	±0,15	±0,075
более 10:1 до 13:1	±0,20	±0,1
более 10:1 до 20:1	±0,20	–
Верхний предел измерений 40,0; 100,0; 250,0; 400,0; 1000,0 кПа		
от 1:1 до 10:1	±0,15	±0,075
более 10:1 до 20:1	±0,20	±0,1
Для датчиков абсолютного давления		
Верхний предел измерений 4000 кПа		
от 1:1 до 10:1	±0,15	±0,075
более 10:1 до 13:1	±0,20	±0,1
более 10:1 до 20:1	±0,20	–
Верхний предел измерений 40,0; 100,0; 250,0; 400,0; 1000,0 кПа		
От 1:1 до 10:1	±0,15	±0,075
более 10:1 до 20:1	±0,20	±0,1

Таблица 8 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчика CROCUS L

Пределы допускаемой основной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, %	
для К от 1:1 до 10:1	для К более 10:1
±0,075	±(0,0075×К)
±0,100	±(0,010×К)
±0,150	±(0,015×К)
±0,200	±(0,020×К)
±0,250	±(0,025×К)
±0,500	±(0,050×К)

Таблица 9 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчика CROCUS B

Пределы допускаемой основной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, %	Примечание
±0,100	Кроме диапазонов 1В, 1С, 2D, 2F, 3В, 3С, 7В, 7С
±0,150	
±0,250	Кроме диапазонов 2D, 2F
±0,500	
Примечание – максимальный коэффициент перенастройки датчиков давления 10:1	

Таблица 10 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков CROCUS B диапазона 2D

Пределы допускаемой основной приведенной от P _в погрешности, %		
6 кПа < P _в ≤ 10 кПа	2,5 кПа < P _в ≤ 6 кПа	1 кПа ≤ P _в ≤ 2,5 кПа
±0,25	±0,5	±1,0
±0,5		±1,0
Примечание – P _в – верхний предел измерений настроенного диапазона измерений		

Таблица 11 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков CROCUS B диапазона 2F

Пределы допускаемой основной приведенной от P _в погрешности, %	
10 кПа < P _в ≤ 40 кПа	4 кПа ≤ P _в ≤ 10 кПа
±0,25	±0,5
±0,5	±1,0
Примечание – P _в – верхний предел измерений настроенного диапазона измерений	

Таблица 12 - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчика CROCUS F

Пределы допускаемой основной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, %		
для К от 1:1 до 4:1	для К от 4:1 до 10:1	для К от 10:1 до 25:1
±0,075	±(0,1+0,014×К)	±(0,14+0,010×К)
±0,100	±(0,1+0,020×К)	±(0,20+0,010×К)
±0,150	±(0,2+0,030×К)	±(0,30+0,020×К)
±0,200	±(0,2+0,030×К)	±(0,40+0,020×К)
±0,250	±(0,3+0,040×К)	±(0,40+0,030×К)
±0,500	±(0,5+0,080×К)	±(0,80+0,050×К)

Таблица 13 – Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий датчика давления CROCUS L

ВПИ, кПа	Пределы допускаемой дополнительной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий, % /10 °С
Датчики разности давлений	
1,0	$\pm(0,45 \times K + 0,25)$
2,5	$\pm(0,30 \times K + 0,20)$
10,0	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
60,0	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
400,0	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
1600,0	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
Датчики абсолютного и избыточного давления	
6,0 изб.	$\pm(0,30 \times K + 0,20)$
40,0 абс.	$\pm(0,30 \times K + 0,20)$
40,0 изб.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
100,0 изб. и абс.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
250,0 изб. и абс.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
400,0 изб. и абс.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
1000,0 изб. и абс.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
4000,0 изб. и абс.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
10000,0 изб. и абс.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
40000,0 изб.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$
60000,0 изб.	$\pm(0,20 \times K + 0,10)$

Таблица 14 – Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий датчика давления CROCUS B

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Пределы допускаемой дополнительной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, % /10 °С
$\pm 0,100$	$\pm(0,05 + 0,04 \times K)$
$\pm 0,150$	$\pm(0,05 + 0,05 \times K)$
$\pm 0,250$	
$\pm 0,500$	$\pm(0,1 + 0,04 \times K)$

Таблица 15 – Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий датчика давления CROCUS F

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Пределы допускаемой дополнительной приведенной от настроенного диапазона измерений погрешности, % /10 °С	
	Датчики избыточного, абсолютного давления, разности давлений, давления-разрежения	Датчики гидростатического давления
$\pm 0,075$	$\pm(0,04 + 0,03 \times K)$	$\pm(0,05 + 0,07 \times K)$
$\pm 0,100$		
$\pm 0,150$		
$\pm 0,200$	$\pm(0,05 + 0,04 \times K)$	$\pm(0,07 + 0,08 \times K)$
$\pm 0,250$		
$\pm 0,500$	$\pm(0,10 + 0,05 \times K)$	$\pm(0,10 + 0,10 \times K)$
$\pm 1,000$		

Таблица 16 – Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния статического давления для датчиков разности давлений CROCUS M

ВПИ, кПа	Пределы допускаемой дополнительной приведенной от ВПИ погрешности, % /7 МПа
10,0	$\pm 0,15$
40,0	$\pm 0,075$
От 100,0 до 1600,0	

Таблица 17 – Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния статического давления для датчиков разности давлений CROCUS L

ВПИ, кПа, не более	Пределы допускаемой дополнительной приведенной от ВПИ погрешности	
	% / 4 МПа	% / 16 МПа
10,0	$\pm(0,15 \times \text{ВПИ} + 0,10 \times \text{ДИ}_H)$	-
60,0	-	$\pm(0,10 \times \text{ВПИ} + 0,075 \times \text{ДИ}_H)$
1600,0	-	$\pm(0,05 \times \text{ВПИ} + 0,05 \times \text{ДИ}_H)$

Таблица 18 – Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния статического давления для датчиков разности давлений, гидростатического давления CROCUS B

ВПИ, кПа	Пределы допускаемой дополнительной приведенной от ВПИ погрешности, % /1 МПа			
	G	H	M	P
Обозначение пределов допускаемой основной приведенной погрешности				
Датчики разности давлений				
1,6	$\pm 0,2$			
2,5	$\pm 0,12$			
10,0	$\pm 0,04$		$\pm 0,08$	
16000,0	$\pm 0,012$		$\pm 0,025$	
Датчики гидростатического давления				
250,0	$\pm 0,08$			

Таблица 19 – Температура окружающей среды

Исполнение датчика		Температура окружающей среды, °С	
		Взрывоопасные среды	Безопасные среды
CROCUS M	без ЖКИ-дисплея	от -40 до +70	от -50 до +85
	с ЖКИ-дисплеем	от -20 до +70	от -20 до +85
CROCUS L	без ЖКИ-дисплея	от -45 до +70	от -50 до +85
	с ЖКИ-дисплеем	от -25 до +70	от -25 до +85
		от -40 до +70	от -40 до +85
CROCUS B, CROCUS F		от -40 до +80	

Знак утверждения типа

наносится на металлическую табличку, прикрепленную к корпусу датчика, и титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность датчиков представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Комплектность датчиков

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Датчик давления	CROCUS M CROCUS L CROCUS B CROCUS F	1 шт.	Модель и исполнение по заказу
Паспорт	20002.832.002 ПС/ 20002.832.004 ПС/ 20002.832.005 ПС/ 20002.832.006 ПС/	1 экз.	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	20002.832.002 РЭ/ 20002.832.004 РЭ/ 20002.832.005 РЭ/ 20002.832.006 РЭ/	1 экз.	Поставляется 1 экз. на партию датчиков
Методика поверки	МП 202-003-2018	1 экз.	Поставляется 1 экз. на партию датчиков
Комплект запасных частей и принадлежностей	-	1 комплект	По дополнительному заказу

Поверка

осуществляется по документу МП 202-003-2018 «Датчики давления CROCUS M, CROCUS L, CROCUS B, CROCUS F. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 02.03.2018 г.

Основные средства поверки:

Рабочие эталоны 1-го и 2-го разрядов по ГОСТ Р 8.802-2012 – манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-600, МП-2500 (Регистрационный № 58794-14).

Рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ Р 8.840-2013 – манометр абсолютного давления МПАК-15 (Регистрационный № 24971-03).

Рабочий эталон 1 разряда по ГОСТ Р 8.802-1012 – мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 (Регистрационный № 1652-99).

Микроманометры жидкостные компенсационные с микрометрическим винтом МКВК-250 (Регистрационный № 22995-02).

Калибратор давления портативный ЭЛМЕТРО-Паскаль-02 (Регистрационный № 25940-03)

Задатчик разрежения Метран-505 Воздух (Регистрационный № 42701-09).

Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MS6 (-R) (Регистрационный 52489-13).

Мультиметр 3458А (Регистрационный № 25900-03).

Мультиметр многоканальный прецизионный ЭЛМЕТРО-Кельвин (Регистрационный № 47848-11).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки может наноситься на боковую или заднюю поверхность корпуса и/или в паспорт, и/или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационных документах.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам давления CROCUS M, CROCUS L, CROCUS B, CROCUS F

ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа

ГОСТ 8.187-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до $4 \cdot 10^4$ Па

ГОСТ Р 8.840-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $1 - 1 \cdot 10^6$ Па

ТУ 4212-092-00226253-2015 Датчики давления CROCUS M, CROCUS L, CROCUS B, CROCUS F. Технические условия

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teplopribor.nt-rt.ru/> || tpp@nt-rt.ru